



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

Щебеночно-песчаная смесь фракции от 0 до 40 мм

Месторождение «Гаврилово»



ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

1. Зерновой состав смеси (полные остатки на ситах, % по массе)


Диаметр сита (мм)	Результаты испытаний	По ГОСТ 25607-94
80	0	до 5
40	4,9	до 20
20	46,3	от 40 до 60
10	64,7	от 60 до 80
5	75,6	от 70 до 85
2,5	81,9	от 75 до 85
0,63	90,1	от 85 до 95
0,16	96,2	от 93 до 97
0,05	97,8	от 95 до 100

2. Номер смеси С6
3. Содержание зерен пластинчатой(лещадной) и игольчатой формы, % по массе 22,8
4. Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе 3,7
5. Содержание глины в комках, % по массе отсутствует
6. Марка по дробимости щебня 1200
7. Марка по морозостойкости щебня F300
8. Марка по водостойкости щебня В1
9. Марка смеси по пластичности Пл.1
10. Аэфф. естественных радионуклидов, Бк/кг до 273

Смесь выпускается по **ГОСТ 25607-94** «Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов».

Соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическое заключение на продукцию № 47.01.05.571 П.000524.07.08 от 15.07.2008 г, выданное УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области, действительно до 15.07.2013 г.



Отгрузка производится автомобильным транспортом.

Испытательная лаборатория нерудных строительных материалов ОАО «Гранит-Кузнечное» тел.(81379) 98-552, Аттестат аккредитации на техническую компетентность №SP01.01.096.090 выдан ФГУ «ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ», действителен до 16 июня 2012 г.